

AeroTherm X12

Wartungsplan - Demo

Monatliche Sichtprüfung

Außeneinheit auf Laub, Schmutz und blockierte Luftwege prüfen. Kondensatablauf optisch kontrollieren.

Halbjährlich

Filter und sichtbare Anlagenteile kontrollieren. Betriebsdaten und Fehlerspeicher prüfen.

Jährliche Fachwartung

Hydraulik, elektrische Anschlüsse, Druckwerte, Sicherheitsfunktionen und Systemparameter durch einen Fachbetrieb prüfen lassen.

Dokumentation

Wartungsdatum, ausführende Person und Auffälligkeiten dokumentieren. Über QR-X können aktuelle Wartungshinweise zentral bereitgestellt werden.

Nächster Demo-Termin

Nächste planmäßige Wartung: 15.11.2026